



Одговор бр. 1
на постављено питање у вези са припремом понуде
за јавну набавку мале вредности бр 4/2014-2
„ЗАМЕНА ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ“

Дана 03.07.2014 године заинтересовано лице је поставио питање у вези припреме понуде за јавну набавку мале вредности бр. 4/2014-2 „Замена измењивача топлоте“:

Питање:

1. „Страна 31/34 – V. Техничка спецификација
позиција 3-Израда прикључка на примарној страни измењивача топлоте, комплетно са уградњом припадајуће арматуре комплетно са контраприрубницама и хамбуршким луковима: - RZV DN65; NP25-ком 1; - RZV DN32; NP25-ком 2;
позиција 4-Израда прикључка на примарној страни измењивача топлоте, комплетно са уградњом припадајуће арматуре: RZV DN65; NP25 комплетно са контраприрубницама и хамбуршким луковима, комада 2;

Да ли се у горе наведеним позицијама испоручује нова арматура или се уграђује већ постојећа?“

Одговор:

1. По наведеним позивцијама подразумева се испорука нове арматуре.

* * *

Комисија за
јавну набавку бр. 4/2014-2

У Београду,
03.07.2014.године